



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ

364068 ул. Индустриальная, 8, г. Грозный, Заводской район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №34/1/ 34

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Гимназия №2» Шишхановой Любовь Докаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Заводскому району И.Б. Магомедова № 34 от « 30 » марта 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» 04 2016г. по 13 ч. 00 мин. «01» 04 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Заводского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
по пожарному надзору старший лейтенантом внутренней службы Бажаевым М.Б.С
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором МБОУ «Гимназия №2» Шишхановой Л.Д.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработано инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении МБОУ «Гимназия №2».	(ППР п.2). В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной	до 16.05.16г	

		<p>безопасности</p> <p>в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.</p>		
2	<p>В помещении МБОУ «Гимназия №2». на видных местах, не вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны: для городских телефонов - 01; для абонентов мобильной (сотовой) связи - 011.</p>	<p>(ППР п.6).</p> <p>В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p>	до 16.05.16г	
3	<p>Не проводится противопожарный инструктаж с персоналом МБОУ «Гимназия №2», под роспись в специальном журнале.</p>	<p>(ППР п.3); Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p>	до 16.05.16г	
4	<p>Не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность в помещении МБОУ «Гимназия №2».</p>	<p>(ППР п.4);</p> <p>Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте</p>	до 16.05.16г	
5	<p>Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	<p>(ППР п.478); Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы</p>	до 16.05.16г	
6	<p>Пути эвакуации и эвакуационные выходы, не обозначено соответствующими знаками МБОУ «Гимназия №2».</p>	<p>(ППР п.33); При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).</p>	до 16.05.16г	

	Не проводил проверку технического состояния пожарной автоматики. С соответствующего актом проверки.	(ППР п. 61); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	до 16.05.16г	
8	Не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах.	(ППР п.70). Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	до 16.05.16г	
9	Не обеспечены помещению МБОУ «Гимназия №2», необходимым количеством первичных средств пожаротушения – огнетушителями ОУ и ОП	(ППР п.70). Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	до 16.05.16г	
10	Огнетушители, установленные в МБОУ «Гимназия №2», не имеют паспортов и порядковых номеров.	(ППР п.475); Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа	до 16.05.16г	
11	Огнетушители, размещенные в коридорах проходах	(ППР п.480); Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации	до 16.05.16г	

	МБОУ «Гимназия №2», препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра		
12	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «Гимназия №2».	(ППР п.21); Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год	до 16.05.16г	
13	МБОУ «Гимназия №2» поэтажно отсутствует план эвакуации людей при пожаре	(ППР п.7). На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	до 16.05.16г	
14	Не допускать перекрытие проезда для подъезда пожарного автомобиля к здания МБОУ «Гимназия №2».	75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.	до 16.05.16г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Заводскому району



М-Б.С. Бажаев

« 04 » апреля 2016 г.

Предписание для исполнения получила:

(Подпись)

Директор Шиханова Л.Д.
(должность, фамилия, инициалы)

« 04 » апреля 2016г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный -8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.