



**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО**  
**ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ**

г. Грозный

(место составления акта)

« 21 » декабря 2016 г.

13:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 108

По адресу/адресам

г. Грозный, ул. Гурьевская, 11.

(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения № 108 от 16 декабря 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ «Гимназия №2 г. Грозный»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » декабря 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность

« 20 » г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

1/2

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНД по Заводскому району г. Грозный в лице государственного

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

инспектора Заводского района по пожарному надзору Бажаева М-Б.С.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Гимназия №2

Шиханова Л.Д.

19.12.2016 г. 15 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Бажаев Магомед-Бешир Султанович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

государственный инспектор Заводского района по пожарному надзору

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство.  
При проведении проверки присутствовали: Директор Шишханова Любовь Докаевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)).

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлен факт невыполнения предписания выданного органа надзорной деятельности №34/34 от 04.04.2016г., по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

а именно:

| № п/п | Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)   | Лицо допустившее нарушение |
|-------|---|----------------------------|
| 1     | 2   | 3                          |
| 1     | Не разработано инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении МБОУ «Гимназия №2». (ППР п.2);  | директор<br>Шишханова Л.Д. |
| 2     | В помещении МБОУ «Гимназия №2», на видных местах, не вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны: для городских телефонов - 01; для абонентов мобильной (сотовой) связи – 011. ( ППР п.6);             | -----//-----               |
| 3     | Не проводится противопожарный инструктаж с персоналом МБОУ «Гимназия №2», под роспись в специальном журнале (ППР п.3);  | -----//-----               |
| 4     | Не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность в помещении МБОУ «Гимназия №2» (ППР п.4);  | -----//-----               |
| 5     | Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы (ППР п.478);  | -----//-----               |
| 6     | Пути эвакуации и эвакуационные выходы, не обозначено соответствующими знаками МБОУ «Гимназия №2». (ППР п.33);   | -----//-----               |
| 7     | Не проводила проверку технического состояния пожарной автоматики. С соответствующего актом проверки (ППР п. 61);  | -----//-----               |
| 8     | Не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей, указанные в их паспортах (ППР п.70);  | -----//-----               |
| 9     | Не обеспечены помещение МБОУ «Гимназия №2», необходимым количеством первичных средств пожаротушения – огнетушителями ОУ и ОП (ППР п.70);  | -----//-----               |
| 10    | Огнетушители, установленные в МБОУ «Гимназия №2», не имеют паспортов и порядковых номеров (ППР п.475);  | -----//-----               |
| 11    | Огнетушители, размещенные в коридорах проходах МБОУ «Гимназия №2», препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. (ППРп.480); | -----//-----               |
| 12    | Не произведена огнезащитная обработка деревянных  | -----//-----               |

|    |  |              |
|----|--|--------------|
|    | руссий чердачного помещения здания МБОУ «Гимназия №2» (ППР п. 21);                 |              |
| 13 | МБОУ «Гимназия №2» поэтажно отсутствует план эвакуации людей при пожаре (ППР п.7). | -----//----- |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор  
Заводского района по пожарному надзору  
старший лейтенант внутренней службы



М-Б. С. Бажаев

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями

Получила: Директор Гимназия № 2 Шишханова Любовь Докаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » декабря 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.