



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике
ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
№ 93-02 (Д)

«28» 04 2016г.

Управление Роспотребнадзора по ЧР
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

директор МБОУ «Гимназия №2» г. Шишханова Л.Д.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)

При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками без дверей, что является нарушением требований гл.4.п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно гл.4.п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалетах для мальчиков и девочек кабинки должны быть с дверями.
2. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом (не оборудован вытяжкой), что является нарушением требований гл.5. п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно гл.5.п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет химии оборудуется вытяжным шкафом для проведения лабораторных работ.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждений»

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Согласно гл.4.п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 туалеты для мальчиков и девочек оборудовать кабинками.
2. Согласно гл.5.п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинет химии оборудовать вытяжку для вытяжного шкафа.

Срок исполнения: до 27.08.2016 г.

Должностное, лицо выдавшее предписание:

Главный спец-эксперт ОСН
(должность,)


(подпись)

Муртазалиев Х.Х.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 27.08.2016г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору МБОУ «Гимназия №2» Шишханова Л.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество)

« 28 » 04 2016г.



(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20__ г. по адресу: