



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ

364068 ул. Индустриальная, 8, г. Грозный, Заводской район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ №108/1/ 101

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ «Гимназия №2» Шихановой Любовь Докаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Заводскому району И.Б. Магомедова № 108 от « 16 » декабря 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «21» 12 2016г. по 13 ч. 00 мин. «21» 12 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Заводского района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
по пожарному надзору старший лейтенантом внутренней службы Бажаевым М-Б.С
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с директором МБОУ «Гимназия №2» Шихановой Л.Д.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении МБОУ «Гимназия №2».	(ППР п.2). В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной	до 16.05.17г	

	размещенные в коридорах на видных местах, вблизи от выходов из помещений МБОУ «Гимназия №2» на высоте не более 1,5 метра, и не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.	препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра		
12	произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания МБОУ «Гимназия №2».	(ППР п.21); Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год	до 16.05.17г	
13	МБОУ «Гимназия №2» обеспечить поэтажно план эвакуации людей при пожаре	(ППР п.7). На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.	до 16.05.17г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Заводскому району



М-Б.С. Бажаев

« 22 » декабря 2016 г.

Предписание для исполнения получила:

(Подпись)

Директор Шиханова Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » декабря 2016 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.